

### シックハウス・シックスクール関連物質

指針値の設定されている項目		単位		厚生労働省		国土交通省	文部科学省	厚生労働省	厚生労働省
				室内空気汚染に係るガイドライン		住宅の品質確保の促進等に関する法律	学校衛生の基準	職域における空気中のホルムアルデヒド濃度低減のための指針	建築物における衛生的環境の確保に関する法律
		μg/m <sup>3</sup>	ppm	新築	居住				
アルデヒド類	ホルムアルデヒド	100	0.08	○	○	○	○	○	○
	アセトアルデヒド	48	0.03	○	○				
VOC類	トルエン	260	0.07	○	○	○	○		
	キシレン	870	0.2	○	○	○	○		
	パラジクロロベンゼン	240	0.04	○	○		○		
	エチルベンゼン	3800	0.88	○	○	○	○		
	スチレン	220	0.05	○	○	○	○		